التاريخ : ٧ / ١١ / ٢٠١٧ م

الإشارة : م ط / و ق / ١٥٠ –

السادة / شركة أنظمة الخرافي للتجارة العامة والمقاولات المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد مراوح سحب الدخان

صنع الشركة التركية Aironn Havalandirma

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٧/٨/١١ ، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الاسباني Applus رقم -0370 (0370-CPR-1584, CPR-1585) ، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم (٢٠١٧/١٤) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١ ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد مراوح سحب الدخان صنع الشركة التركية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجداول التالية.

S. No.	Fan Model	Fan Dia, (mm)	Blade Angle Degree	Air Quantity (CFM)	Static Pressure In-Wg	Motor Power Kw (HP)	Efficiency
1	AIR-A-U	315	8-45	3060-400	0.5-1.2	0.75	59-86
2	AIR-A-U	355	8-45	4650-490	0.5-2.1	1.5	61-87
3	AIR-A-U	400	8-34	5591-589	0.5-3	2,2 (3)	63-94
4	AIR-A-U	450	8-38	7651-589	0.5-4	3 (4)	61-93
5	AIR-A-U	500	8-38	7062-706	0.5-1	1,1 (1,5)	64-84
6	AIR-A-U	560	8-38	10005-1030	0.5-1	2,2 (3)	66-88
7	AIR-A-U	630	8-38	14124-1471	0.5-2	3 (4)	59-84
8	AIR-A-U	710	8-32	17655-589	0.5-2	4 (5,5)	62-83

م. عبيد الله محمد

ص.ب 22228 الصفاة ، الرمز البريدي 13083 الكويت ، هواتف البدالة : 22432111 (خمسة خطوط) – فاكس: 22461330
www.kfsd.gov.kw

التاريخ : ٧ / ١١ / ٢٠١٧ م

الإشارة : م ط / و ق / ١٥٠ –

S. No.	Fan Model	Fan Dia, (mm)	Blade Angle Degree	Air Quantity (CFM)	Static Pressure In-Wg	Motor Power Kw(HP)	Efficiency
9	AIR-A-U	800	8-33	23540-1766	0.5-2	7,5 10)	68-89
10	AIR-A-U	900	8-32	33839-2943	0.5-3	15 (20)	65-87
11	AIR-A-U	1000	8-32	47080-7062	0.5-3	22 (30)	67-91
12	AIR-A-U	1120	8-32	75280-10850	0.5-2.7	30 (40)	65-89
13	AIR-A-U	1250	8-32	86804-12947	0.5-4	55 (75)	58-88

Motor Manufacturer: Leroy Somer / Gamak

Motors are Instream

Degree of Protection: IP 55

F300: 300°C / 60 minutes

No Thermal Protection use

Insulation Class: H

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ع/ نائب المدير العام لشئون قطاع الوقاية

م/ سلافة جمعة الياسين
مدير إدارة وقاية محافظة العاصمة

الإدارة العامة للإطفاء
قطاع الوقاية

نسخة إلى
/ مراقبة اعتماد مقاولي وتجار معدات الإطفاء
/ الملف

مقدم إطفاء
م. عبد الله محمد هاشم
رئيس قسم معدات الإطفاء والمواصفات الفنية

ص.ب 22228 الصفاة ، الرمز البريدي 13083 الكويت ، هواتف البدالة : 22432111 (خمسة خطوط) - فاكس: 22461330
www.kfsd.gov.kw